

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья»

Отчет
об исполнении Представления № 5-5-25-149 от 25.06.2018
ОНД и ПР по Красносулинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
«Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения»

№ п/п	Нарушения	Информация об устранении нарушения	Причина не устранения нарушения
1	Руководитель не организует проведение проверок, организацией, имеющей лицензию, работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. ППР в РФ п. 55	Нарушение устранено	-
2	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51, 52, НПБ 110-03, ППР в РФ п. 61	Нарушение не устранено	Отсутствие ПСД, отсутствие бюджетных ассигнований на выполнение работ

Директор

25.07.2018 г.



Н.В. Карасева