



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350
Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 11ogpp_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 36 / 1 / 32
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Центр образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

С «04» июня 2018 г. по «25» июня 2018 г. проведено мероприятие по надзору
дознавателем ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области лейтенантом внутренней службы

Петренко Романом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГКОУ РО «Центр образования для детей с ОВЗ» Карасевой Н.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации на объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонал на случай возникновения пожара в дневной и ночное время.	ППР в РФ п. 9.	10.08.2018	
2.	В помещении сельскохозяйственного труда допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	ППР в РФ п. 42 «В».	10.08.2018	
3.	Руководитель не организует проведение проверок, организацией имеющей лицензию, работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ п. 55.	10.08.2018	

4.	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 51,52, НПБ 110-03, ППР в РФ п. 61.	01.06.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	ППР в РФ п. 77.	10.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В квартале 20 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области

лейтенант внутренней службы Петренко Р.С.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» июня 2018 г.



Предписание для исполнения получил:



«25» июня 2018 г.

Директор ГКОУ РО «Центр образования для
детей с ОВЗ» Карасева Н.В.