



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО КРАСНОСУЛИНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ворошилова, 18. г. Красный Сулин

Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый номер «телефона горячей линии» и «телефона доверия» (863) 239-99-99

Директору

ГКОУ РО «Центр образования
для детей с ОВЗ»

Карасевой Натальи Викторовне

Ростовская область,

Красносулинский район, 1750

метров к востоку от 15 км а/д

«Новошахтинск – Гуково».

«25» июня 2018 г. № 5-5-25-148

(дата, исх. номер)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«25» июня 2018 г.
(дата)

г. Красный Сулин

(город, село, район)

Я, Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области подполковник внутренней службы Мелихов Григорий Александрович,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях в отношении юридического
лица № «220-101/2018» от «25» июня 2018 года ГКОУ РО «Центр образования для детей с ОВЗ»,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

В 12 ч. 00 мин. 25 июня 2018 года завершено плановое мероприятие по надзору в отношении
ГКОУ РО «Центр образования для детей с ОВЗ», по соблюдению требований пожарной
безопасности по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, 1750 метров к востоку от 15
км а/д «Новошахтинск – Гуково».

В ходе проведенной проверки было установлено, что в зданиях ГКОУ РО «Центр
образования для детей с ОВЗ», имеются нарушения требований норм и правил пожарной
безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в период проведения
мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями
статьи 20.4 ч. 1 КоАП России привлечено юридическое лицо ГКОУ РО «Центр образования для
детей с ОВЗ».

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных
предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении
пожарной безопасности, объекта защиты, отсутствие контроля за деятельностью работников
отвечающих за данные направления деятельности приводит к наличию нарушений требований ПБ,
а именно:

1. Руководитель не организует проведение проверок, организацией имеющей лицензию,
работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и
осенью) с составлением соответствующих актов. ППР в РФ п. 55.

2. Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст.
51.52, НПБ 110-03, ППР в РФ п. 61.

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля со стороны ГКОУ РО «Центр образования для детей с ОВЗ», а так же отсутствие необходимых капиталовложений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации
(указываются номера статей и

об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности по Красносулинскому району о принятых мерах, направленных на устранение вышеназванных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (не принятие мер) влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.


(подпись лица, вынесшего представление)

(Мелихов Г.А.)
(расшифровка подписи)

Представление получил

25.06.2011 директор Ш. Марасов К. В.
(дата, должность, подпись) ФИО

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)